

お客様各位

ケイミュー株式会社

国土交通省発表
『防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果等について』に伴う
『不燃材料認定番号NM-0949取消し』について

このたび11月10日に国土交通省より『防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果等について』が公表され、弊社が2005年3月28日に取得した不燃材料認定番号NM-0949が取消しとなりました。

この認定番号の材料を用いて製造・販売していた製品は、2011年10月31日に販売終了済みの屋根材「ROOGA(ルーガ)」の旧仕様品です。

現在販売中のROOGAは、2011年9月1日より新仕様に切替えておりますので、引き続きご採用賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、新仕様ROOGAは「飛び火性能認定」「耐火構造屋根30分認定」の屋根材ですので、確認申請の際にはお間違えなきよう、ご注意願います。

■ROOGAを採用していただいた既販売物件への対応について

弊社屋根材ROOGAは、旧仕様品・新仕様品とも「飛び火性能認定」「耐火構造屋根30分認定」の性能を有しており、国土交通省にもご確認いただいております。

従いまして、前述の「飛び火性能認定」「耐火構造屋根30分認定」を適用できる範囲においては、そのままご使用いただいても建築基準法上の問題はございません。

尚、前述の各構造認定が適用出来ない物件がございましたら、弊社までご相談下さい。

ご不明の点などがございましたら、弊社営業所または下記のROOGA特設受付センターにお問い合わせ賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

□ROOGA特設受付センター

ナビダイヤル 0570-005-778

受付時間・・・月～金 9:00～17:15

土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません。

以 上